


Основна школа „Бранко Радичевић“  
Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд  
Тел/факс: 011/ 2158-639, e-mail: [radicevicbranko45@gmail.com](mailto:radicevicbranko45@gmail.com)  
Датум: 06.08.2018. год.  
Број: ЈН ОП 01/18-2



У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 26-172 од 16.07.2018. године за отворени поступак јавне набавке радова бр. 01/18 – „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“ (у даљем тексту: **Конкурсна документација**), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: **Комисија**) наручиоца **Основне школе „Бранко Радичевић“** из Београда, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

**Одговоре и појашњења на питања**  
**постављена од стране заинтересованих лица**  
за отворени поступак јавне набавке радова бр. 01/18

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор/појашњење на исто.

**Питања/захтеви за појашњење:**

Сходно члану 63. Став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама и упутству из конкурсне документације тражимо додатне информације и појашњења у поступку предметне јавне набавке, према следећем:

На страни 30 и 31 конкурсне документације за предметну јавну набавку у тачки **4) Кадровки капацитет** наводите следеће:

Понуђач мора да има најмање 8 ангажованих лица и то:

- 1 дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско -занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње ( лиценца 410 )

- 2 столара

- 2 зидара

- 2 возача

- 1 лице одговорно за обављање послова безбедности и здравља на раду са положеним стручним испитом.

**Питање 1:** Како је *столар* занимање које се бави обрадом и израдом предмета од дрвета, наиме столари обрађују дрво, производе намештај столарију, оплате, облоге и друге предмете од дрвета. Да ли ће наручилац прихватити као доказ за кадровски капацитет раднике који се баве производњом алуминијумске столарије (нпр. Бравар)?

**Питање 2:** Да ли лице које обавља послове безбедности и здравља на раду може да буде правно лице са којим понуђач има потписан уговор на неодређено време?

**Питање 3:** Да ли је потребно уз понуду доставити атесте за алуминијумску столарију и термички прорачун како би се доказале захтеване карактеристике?

**Питање 4:** У ком дневном временском периоду се могу изводити радови знајући да почиње школска година, и са знањем да О.Ш. " Бранко Радичевић" има двосмерну наставу?

**Питање 5:** Да ли је обавезна уградња "подштока" (профил за прихват спољног солбанка и унутрашње клупице)?

**Питање 6:** Да ли се на свим позицијама грађевинске столарије подразумева набавка и уградња унутрашње и спољашње окапнице, пошто предмером није прецизирано на које окапнице се тачно односи?

**Одговор/појашњење на питање бр. 1:**

Наручилац ће прихватити као доказ за испуњење прописаног кадровског капацитета радника/ангажовано лице који се бави производњом алуминијумске столарије, односно бравара како је то навело заинтересовано лице, те ће у том смислу и изменити конкурсну документацију, тј. проширити исту у том делу.

**Одговор/појашњење на питање бр. 2:**

Лице које обавља послове безбедности и здравља на раду може да буде правно лице са којим понуђач има потписан уговор на неодређено време, ако се под тиме мисли на пословни однос између понуђача и правног лица које се бави том делатношћу (безбедност и здравље на раду) јер се на тај начин по ставу Комисије наручиоца циљно испуњава део прописаног кадровског капацитета.

**Одговор/појашњење на питање бр. 3:**

Потребно је доставити атесте и термички прорачун како би се доказале захтеване карактеристике, а у складу са позицијама из техничке спецификације. И ако се наведено подразумева, како би тај захтев и језички недвосмислено био садржан у предметној конкурсној документацији, Комисија ће у том смислу извршити допуну исте.

**Одговор/појашњење на питање бр. 4:**

Имајући у виду да школа ради по сменама, предметни радови би се одвијали свакодневно и то парцијално, на начин да би се радним данима исти изводили по принципу „учионица по учионица“, уз претходни договор између Наручиоца и Извођача и благовремене најаве како би се иста ослободила, а за конкретно одељење нашла алтернатива, док викендом, када школа не ради би сам извођач имао слободу организовања како би што сврсисходније и ефикасније извршавао фазе радова.

**Одговор/појашњење на питање бр. 5:**

Није потребна уградња поменутог профила - “подштока”, пошто исти није ни обухваћен пројектном документацијом.

**Одговор/појашњење на питање бр. 6:**

На позицији набавке, израде и уградње прозора се подразумева уградња спољашње алуминијумске екструдираних окапнице како је и дефинисано самим описом предметне позиције ПОС 2.01, ПОС 2.02 и ПОС 2.03.

Што се тиче монтаже “унутрашње окапнице”, пројектом је планирано да се постојеће потпрозорске мермерне плоче дим. 120x38cm, д=2cm пажљиво демонтирају ради уградње новопроектваног фасадних елемената, те након монтаже истих да се уграде/врате у свему према постојећем стању. Предмерском позицијом ПОС 5.3 је планирана набавка и уградња нових мермерних потпрозорских плоча датих димензија, на местима где је постојећа оштећена и нефункционална.

**Комисија за отворени поступак јавне набавке радова бр. 01/18**

**Напомена:** Овај документ са логом школе пуноважан је без печата и потписа