


Основна школа „Бранко Радичевић“
Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд
e-mail: radicevicbranko45@gmail.com
Датум: 05.12.2018. год.
Број: ЈН ОП 9/18-2



У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 26-239 од 02.11.2018. године за отворени поступак јавне набавке радова бр. 9/18 – „Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2“ (у даљем тексту: **Конкурсна документација**), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: **Комисија**) наручиоца **Основне школе „Бранко Радичевић“** из Београда, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованих лица бр. 3
за отворени поступак јавне набавке радова бр. 9/18

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор/појашњење на исто.

Питање/захтев за појашњење бр. 1:

Предмет: Захтев за додатним појашњењима за ЈН бр. 9/18

Поштовани,

У техничком опису се захтева да је минимална уградна ширина профила 76,5мм.

Разни произвођачи профила као што су SHUCO, WICONA, ETEM, ALUMIL итд. , имају чак и боље техничке карактеристике од наведених , а да им је уградна ширина мања од 76,5мм.

Да ли профили са мањом уградном ширином (пример 75мм) могу доћи у обзир за давање понуде?

Одговор/појашњење на питање бр. 4:

За Наручиоца није прихватљив профил са мањом уградном ширином од прописане минималне 76,5 мм, те самим тим остаје у потпуности при прописаном минимуму из техничке спецификације, односно конкурсне документације.

Комисија за отворени поступак јавне набавке радова бр. 9/18

Напомена: *Овај документ са логом школе пуноважан је без печата и потписа*